

**Zapytania do zamówienia:
„Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Remont pokoi
gościnnych, garderób, sanitariatów i pomieszczeń zaplecza
technicznego.”**

Branża elektryczna

W materiałach zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego brak jest branżowej dokumentacji technicznej (rzuty pomieszczeń, rysunki tablic itp)

PYT.: Czy zamawiający uzupełni dokumenty przetargowe poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej branży elektrycznej na stronie internetowej zamawiającego.

W projekcie i przedmiarze występują żyrandole.

PYT.: Prosimy o szczegółowe określenie typu żyrandoli podając: ilość ramion, średnice, moc źródeł, styl historyczny (epoka), kolor, materiał itd. lub dołączyć karty katalogowe przyjętych w projekcie żyrandoli.

W przedmiarze występuje typ opraw opisany LUG STAR 2x26W i LUG STAR 2x26W Z MODUŁEM AWARYJNYM.

PYT.: Prosimy o określenie konkretnego typu opraw LUG STAR2x26W, czy ma to być oprawa natynkowa lub podtynkowa.

W przedmiarze występuje typ opraw opisany LUG CLASSIC 4x18W P/T i LUG CLASSIC 4x18W P/T Z MODUŁEM AWARYJNYM.

PYT.: Prosimy o określenie do jakiego typu sufitów ta oprawa należy. Czy do sufitów podwieszanych modułowych czy sufitów podwieszanych regipsowych.

W przedmiarze występują oprawy z modułem awaryjnym.

PYT.: Prosimy określić czas podtrzymania świecenia opraw z modułem awaryjnym.

Odpowiedzi na pytania.

1. Rysunki i branżowa dokumentacja zostały umieszczone na stronie internetowej.
2. Żyrandole winny posiadać od 4 do 5 ramion w stylu epoki Art. Deco.
3. Oprawa podtynkowa
4. Sufity podwieszane regipsowe.
5. Czas podtrzymywania 1 godz.