


Kanal oddymiający o klasie odporności ogniowej EI 60 - ściana systemoa RIGIPS z płytami Ridurit izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 50 mm



Okna oddymiające Od2



Siłownik KA 32/800

SKALA 1:100	Bukowski Sp z o.o. ul Dworcowa 39 65-019 Zielona Góra		
OBIEKT: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego Zielona Góra Al. Niepodległości 3/5		Klatka K1: rzut poziomy poddasza	
RYS. NR 5	PRZECIWOPOŻAROWE ZABEZPIECZENIE BUDYNKU		
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	inż. Andrzej Maj		
KREŚLIŁ	Piotr Karalus		