



Przycisk Przewietrzania PP



Przycisk ręcznego uruchamiania typ: RT 42-ST



Hydrant



Siłownik KA 32/800



Centrala oddymiania RZN 4408

SKALA 1:100	Bukowski Sp z o.o. ul Dworcowa 39 65-019 Zielona Góra		
	Przekrój klatki K2		
RYS. NR A15	PRZECIWOŻAROWE ZABEZPIECZENIE BUDYNKU		
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	inż. Andrzej Maj		
KREŚLIŁ	Piotr Karalus		