






-  Przycisk Przewietrzania PP
-  Przycisk ręcznego uruchamiania typ: RT 42-ST
-  Hydrant
-  Siłownik KA 32/800
-  Centrala oddymiania RZN 4404

ścianka z bloczków betonu komórkowego gr 12 cm, obłożona płytami gipsowo-kartonowymi

Hydrant natynkowy HW-25N-S-20

Okno oddymiające Od1

D7 - EI30

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| SKALA 1:50 | Bukowski Sp. z o.o. 65-019 Zielona Góra, ul Dworkowa 39 | | |
| OBIEKT: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego Zielona Góra Al. Niepodległości 3/5 | Przeciwpowozarowe zabezpieczenie budynku | | |
| RYS. NR A6 | Nazwa rysunku: Klatka K1: rzut poziomy IV piętra | | |
| | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | DATA |
| PROJEKTOWAŁ | inż. Hieronim Pawłowski upr. nr 109/80/ZG | | |
| SPRAWDZIŁ | inż. Bogusław Pablarowski upr. nr 146/89/ZG | | |
| | | | 08.2008 |