



Przycisk przewijający UT 4U
 Czyniak elektromagnetyczny GT 50 R 081

TB
 Tablica bezpieczników

ASP 250
 Centrala ASP 250

BAZ2
 Centrala zamknięć ogniowych BAZ2

SKALA -	Bukowski Sp. z o.o. 65-019 Zielona Góra, ul Dworcowa 39		
OBIEKT: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego Zielona Góra Al. Niepodległości 3/5	Przeciwpożarowe zabezpieczenie budynku		
RYS. NR A26	Nazwa rysunku:	Schemat blokowy zamknięć ogniowych	
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	inż. Hieronim Pawłowski upr. nr 109/80/ZG		08.2008
SPRAWDZIŁ	inż. Bogusław Pabierowski upr. nr 146/89/ZG		08.2008