



DRZWI




Nazwa		D7	D8
Wymiar w świetle przejścia	H ₀	100	90
	S ₀	200	200
Ilość sztuk	Prawe	-	1
	Lewe	5	-
	Razem	5	1
Opis		Drzwi stalowe, klasa odporności ogniowej EI30	Drzwi stalowe, klasa odporności ogniowej EI 30

OKNA



Nazwa		Ok1	Ok2
Wymiar w świetle/zew.	H ₀ /H _z	100/110	68/78
	S ₀ /S _z	200/210	160/150
Ilość sztuk		1	4
Opis		okno oddymiające, dwudzielne	okno oddymiające, potaciowe

ŚCIANKA S1



Ścianka przeszklona, zewnętrzna z drzwiami o szerokości w świetle 120 cm
 1*- część przeszklona
 2*-wypełnienie w kolorze ścianki

SKALA -	Bukowski Sp. z o.o. 65-019 Zielona Góra, ul Dworcowa 39		
OBIEKT: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego Zielona Góra Al. Niepodległości 3/5		Przeciwpowozarowe zabezpieczenie budynku	
RYS. NR A28	Nazwa rysunku: Zestawienie stolarki: drzwi, okna i ścianki		
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	inż. Hieronim Pawłowski upr. nr 109/80/ZG		08.2008
SPRAWDZIŁ	inż. Bogusław Pabierowski upr. nr 146/89/ZG		08.2008