



Kanał oddymiający o konstrukcja stalowej z profili 100 mm, obłożony obustronnie podwójnie płytami gipsowo-kartonowymi, wypełnienie z wełny mineralnej gr. 100 mm

- Przycisk Przewietrzania PP
- Przycisk ręcznego uruchamiania typ: RT 42-ST

H Hydrant

KA32/800 Siłownik KA 32/800

RZN  
4408 Centrala oddymiania RZN 4408

|  |   |        |                 |
|--|---|--------|-----------------|
| SKALA 1:50   | <b>Bukowski Sp. z o.o.</b><br>65-019 Zielona Góra, ul Dworcowa 39 |        |                 |
| OBIEKT: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego<br>Zielona Góra Al. Niepodległości 3/5 | Przeciwpowozarowe<br>zabezpieczenie budynku                       |        |                 |
| RYS. NR<br>6   | Nazwa rysunku: Przekrój nr 1 klatki K2                            |        |                 |
| PROJEKTOWAŁ  | inż. Hieronim Pawłowski<br>upr. nr 109/80/ZG                      | PODPIS | DATA<br>06.2009 |
| SPRAWDZIŁ  | inż. Bogusław Pabierowski<br>upr. nr 146/89/ZG                    |        | 06.2009         |