



Sprawa nr 2/ZA/P/2012

Zielona Góra, dnia 26 lipiec 2012 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

**Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru
- II etap - klatka schodowa K2 i K3.**

W dniu 24.07.2012 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

PYTANIE 1:

W projekcie występują oprawy oświetleniowe Helios, proszę o informację czy oprawy są uzgodnione z konserwatorem zabytków?

ODPOWIEDŹ:

Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć oprawy zgodnie z projektem wykonawczym zabezpieczenia p.poż klatki schodowej K-3. W cenie oferty należy ująć oprawy HELIOS ze świetlówką o mocy 18 W z modułem podtrzymania zasilania awaryjnego nie mniejszym niż 1 godzina.

PYTANIE 2:

Proszę o informację czy dostawa i montaż urządzeń :

- centrala ASP250,
- centrala zamknięć kontrolnych BAZZ,
- chwytak elektromagnetyczny GT 50R081,
- przycisk przerywający UT 4U

jest w zakresie w/w przetargu?

ODPOWIEDŹ:

Zakres, o którym mowa w pytaniu 2 w tym przetargu nie występuje, co prawda jest umieszczony w projekcie ale w aneksie do projektu już nie występuje. System zamknięć został wykonany przy realizacji klatki K1.

